

## **Kontrola systému vytápění a ohřevu teplé vody dle vyhl. č. 38/ 2022 Sb.**

Dobrý den,

na základě hromadících se dotazů ohledně „kontroly systému vytápění a ohřevu teplé vody energetickým specialistou“ Vám předkládáme vyjádření CZT Valašské Meziříčí s.r.o..

Vyjádření ke kontrolám systému vytápění a ohřevu teplé vody dle vyhlášky č. 38/ 2022 Sb. v objektech zásobovaných teplem z centrálního zdroje ve správě CZT Valašském Meziříčí s.r.o:

- Nejedná se o zdroj tepla podle § 2

- Řídicí systém splňuje všechny požadavky pro optimální a efektivní dodávky tepla, uvedeny v § 9, odst.2

Provoz objektových předávacích stanic tepla je řízen plně automaticky, s ekvitermní regulací teploty topné vody, automatickou regulací ohřevu teplé vody na požadovanou teplotu 55°C, archivací provozních dat, poruch i stavů měřidel spotřeby tepla nepřetržitě - v průběhu celého roku.

**Z výše uvedených důvodů, není nutno provádět kontrolu systému vytápění dle vyhl. č.38/ 2022 Sb.**